

し尿

搬入実績

(kℓ)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
し尿	2,426.4	2,336.4	2,304.0
浄化槽汚泥	11,984.4	11,860.2	11,586.6
合計	14,410.8	14,196.6	13,890.6

放流水測定結果

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	排出基準
水素イオン濃度 (pH)	7.0	6.9	7.1	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量(mg / ℓ)	1.0	1.2	1.0	30以下
化学的酸素要求量(mg / ℓ)	9.8	10.6	11.3	30以下
浮遊物質(mg / ℓ)	1.6	1.4	1未満	70以下
窒素含有量(mg / ℓ)	3.7	3.0	3.5	20以下
磷含有量(mg / ℓ)	0.05未満	0.06未満	0.06未満	2以下
大腸菌群数(個/cm ³)	100未満	100未満	100未満	3,000以下