令和5年度

し尿搬入実績

(kg)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
し　　尿	187.023	0	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0	0	0	187.023
（那須烏山市）	93.088												93.088
（那珂川町）	93.935												93.935
浄化槽汚泥	961.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	961.000
（那須烏山市）	621.600												621.600
（那珂川町）	339.400												339.400
（那須烏山市）	714.688	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0	0	0	714.688
（那珂川町）	433.335	0	0	0	0.000	0	0	0.000	0	0	0	0	433.335
合　　計	1,148.023	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1148.023

放流水測定結果

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度（pH）	6.8											
生物化学的酸素要求量(mg / ℓ)	2											
化学的酸素要求量(mg / ℓ)	7											
浮遊物質量(mg / ℓ)	1未満											
窒素含有量(mg/ ℓ)												
燐含有量(mg/ ℓ)												
大腸菌群数(個/㎤)	100未満											