

令和5年度

し尿搬入実績

(kg)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
し尿	187.023	159.870	203.914	166.922	184.142	157.838	159.552	0.000	0	0	0	0	1219.261
(那須烏山市)	93.088	86.142	105.544	99.336	90.100	87.500	83.160						644.870
(那珂川町)	93.935	73.728	98.370	67.586	94.042	70.338	76.392						574.391
浄化槽汚泥	961.000	966.932	1029.268	990.980	991.632	854.480	961.080	0.000	0.000	0.000	0	0	6755.372
(那須烏山市)	621.600	656.832	667.968	697.080	676.732	521.280	666.280						4507.772
(那珂川町)	339.400	310.100	361.300	293.900	314.900	333.200	294.800						2247.600
(那須烏山市)	714.688	742.974	773.512	796.416	766.832	608.780	749.44	0.000	0	0	0	0	5152.642
(那珂川町)	433.335	383.828	459.670	361.486	408.942	403.538	371.192	0.000	0	0	0	0	2821.991
合計	1,148.023	1,126.802	1,233.182	1,157.902	1,175.774	1,012.318	1,120.632	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7974.633

放流水測定結果

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度 (pH)	6.8	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.6					
生物化学的酸素要求量(mg / ℓ)	2	1	1	1	1未満	1未満	1未満					
化学的酸素要求量(mg / ℓ)	7	9	9	10	7	8	8					
浮遊物質量(mg / ℓ)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
窒素含有量(mg / ℓ)						3.5						
燐含有量(mg / ℓ)						0.06未満						
大腸菌群数(個/cm³)	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満					