令和5年度

し尿搬入実績

（kℓ）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
し　　尿	187.023	159.870	203.914	166.922	184.142	157.838	159.552	156.632	216.566	120.422	141.246	0	1854.127
（那須烏山市）	93.088	86.142	105.544	99.336	90.100	87.500	83.160	76.856	116.604	62.622	76.608		977.560
（那珂川町）	93.935	73.728	98.370	67.586	94.042	70.338	76.392	79.776	99.962	57.800	64.638		876.567
浄化槽汚泥	961.000	966.932	1029.268	990.980	991.632	854.480	961.080	950.150	893.980	807.820	883.580	0	10290.902
（那須烏山市）	621.600	656.832	667.968	697.080	676.732	521.280	666.280	630.350	592.580	523.220	599.380		6853.302
（那珂川町）	339.400	310.100	361.300	293.900	314.900	333.200	294.800	319.800	301.400	284.600	284.200		3437.600
（那須烏山市）	714.688	742.974	773.512	796.416	766.832	608.780	749.44	707.206	709.184	585.842	675.988	0	7830.862
（那珂川町）	433.335	383.828	459.670	361.486	408.942	403.538	371.192	399.576	401.362	342.4	348.838	0	4314.167
合　　計	1,148.023	1,126.802	1,233.182	1,157.902	1,175.774	1,012.318	1,120.632	1,106.782	1,110.546	928.242	1,024.826	0.000	12145.029

放流水測定結果

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度（pH）	6.8	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.6	6.5	7.0	6.8	6.8	
生物化学的酸素要求量(mg／ℓ)	2	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	2	
化学的酸素要求量(mg／ℓ)	7	9	9	10	7	8	8	1	7	4	12	
浮遊物質量(mg／ℓ)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
窒素含有量(mg/ℓ)						3.5						
燐含有量(mg/ℓ)						0.06未満						
大腸菌群数(個/㎤)	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	