

令和7年度 維持管理状況記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、次のとおり一般廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理の状況に関する情報を公表します。

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
焼却量 (kg)	A系炉	477,290	615,380	407,200	532,240	422,380								2,454,490
	B系炉	492,970	371,450	400,840	561,980	436,470								2,263,710
	計	970,260	986,830	808,040	1,094,220	858,850	0	0	0	0	0	0	0	4,718,200
種類		可燃性一般廃棄物												－

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

※ 各測定値は、毎日連続測定を行っています。下記の値は、日平均を月平均したものです。

区 分		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガス温度	A系炉	800℃	882	880	858	845	880							
	B系炉	以上	882	863	847	824	883							
集じん器流入燃焼ガス温度	A系炉	200℃	177	177	175	181	177							
	B系炉	以下	184	188	187	191	186							
一酸化炭素濃度	A系炉	100ppm	74	65	78	80	80							
	B系炉	以下	61	57	51	62	76							

3 燃焼ガス温度等の測定を行った位置

測定項目	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度	炉 内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	バグフィルタ入口
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	煙突入口

4 ばいじんの除去を行った年月日

設備名	除去年月日
冷却設備及び排ガス設備	常 時

5 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

区 分	単位	基準値	A系炉	B系炉
採取した位置	－	－	各焼却炉煙道	
採取した年月日	－	－	3月予定	
結果の得られた年月日	－	－		
ダイオキシン類測定結果	ng/TEQ/Nm ³	10以下		

※基準値：ダイオキシン類対策特別措置法

6 煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

区 分	単 位	基準値	A系炉		B系炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目
採取した位置	－	－	各焼却炉煙道			
採取した年月日	－	－	9月予定	3月予定	9月予定	3月予定
結果の得られた年月日	－	－				
ばいじん	g/Nm ³	0.25以下				
窒素酸化物	ppm	250以下				
塩化水素	mg/Nm ³	700以下				
硫黄酸化物	－	17.5以下（K値）				

※基準値：大気汚染防止法