

(別紙1)

質 疑 応 答 書

工 事 名 : 那須南病院ばっ気ブロワー等取替工事

令和7年10月15日

番号	仕様書 (頁等)	その他	質 問 事 項	回 答
1	2		「5 機種・台数等」において、ばっ気ブロワーの規格が特記仕様書(4.5 k w)と設計書(7.5 k w)で異なるが、どちらが正しいのか。	正しい規格は、設計書に記載されている「7.5 k w」になります。特記仕様書の「4.5 k w」は誤りとなります。
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

* この質疑応答書については、電子メールのみの対応となります。 mail: h_soumuka@minaminasukouiki.jp