令和８年度　し尿処理施設放流水測定結果

区　分	単位	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
水素イオン濃度	－	5.8～8.6	7.4	7.7										
生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	20以下	１未満	１未満										
化学的酸素要求量	mg/ℓ	30以下	9	3										
浮遊物質量	mg/ℓ	70以下	1未満	1未満										
大腸菌数	CFU/ℓ	800以下	50未満	50未満										
窒素含有量	mg/ℓ	10以下												
燐含有量	mg/ℓ	1以下												

※基準値：廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法及び栃木県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（栃木県上乗せ基準）

※窒素含有量及び燐含有量の基準値は、栃木県上乗せ基準の日間平均値としているが、同基準の適用区域は湯ノ湖水域及び中禅寺湖水域に限ります。

※水質汚濁防止法による基準値は、窒素含有量が日間平均60、燐含有量は日間平均８です。

令和８年度　搬入量　　（単位：ｋℓ）

区　分	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
し尿	156.6	115.2											271.8
浄化槽汚泥	973.8	856.8											1,830.6
計	1,130.4	972.0											2,102.4