

修繕仕様書

1. 修繕名

那須南病院直流電源装置蓄電池修繕

2. 修繕場所

栃木県那須烏山市中央3丁目2番13号
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院

3. 業務内容

直流電源装置において、経年劣化等により電源供給に支障をきたすおそれがある部品、及び蓄電池等の交換整備を実施するもの。

4. 修繕内容

(1) 交換部品の仕様等

部品名	形名	適用規格	数量
制御弁式据置鉛蓄電池 (MSE 型)	MSEX-200 200Ah/10HR	JIS C 8704-2-2 準拠	54 個

(2) 仮設電源設置工事

病院の重要負荷に支障をきたさないよう、仮設電源を設置し交換を実施すること。

(3) 蓄電池の処理

- ① 交換後の蓄電池は、受注業者において適正に処分すること。
- ② 交換した蓄電池の保証期間は1年とし、保証期間内の修理、代替え装置及びこれらに要する費用は受注業者の責任において負担すること。

(4) 修繕計画書の作成

作業時間、期間等については、病院内負荷設備に影響が無いように効率よく修繕計画を立て提出すること。

5. 工期

契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで

6. 保証

受注業者の業務上の不備によると認められる故障及び発注者（病院）の過失によらない故障は、速やかに無償で修復すること。

なお、受注業者の業務上の不備と認められる故障は、当該保証期間終了後も無償で修復を行うこと。

7. 留意事項

- (1) 積算にあたっては、病院に問合せのうえ現場確認等を行うこと。
- (2) 交換作業に当たり別途必要となる部品がある場合は全て含むこと。
- (3) 作業完了後に正常に作動するか確認すること。また、問題があった場合は速やかに解消に努めること。
- (4) 撤去した機器や部材等の処分を行うこと。
- (5) 作業の実施日時は、病院と調整のうえ決定すること。
- (6) 作業実施にあたり、消防へ届け出る書類等がある場合には、作成に協力すること。
- (7) 作業終了後、工事写真帳を提出すること。
- (8) 作業実施にあたっては、病院内への影響が最小限になるよう努めること。
- (9) この仕様書に定めのない事項については、その都度、病院と受注業者とが協議して取り決めること。

直流電源装置位置図

場所 : 那須南病院地下1階 CVCF室

