

し尿

搬入実績 (kℓ)

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
し尿	2,304.0	2,118.6	1,996.2	1,837.8	1,663.2
浄化槽汚泥	11,586.6	11,955.6	11,377.8	12,049.2	11,363.4
合計	13,890.6	14,074.2	13,374.0	13,887.0	13,026.6

放流水測定結果（平均値）

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	排出基準
水素イオン濃度（pH）	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(mg / ℓ)	1.0	1.2	1.1	1.2	1.3	20以下
化学的酸素要求量(mg / ℓ)	11.3	9.5	7.1	10.1	10	30以下
浮遊物質(mg / ℓ)	1未満	1未満	1未満	1.1	1.3	70以下
窒素含有量(mg/ ℓ)	3.5	6.0	3.0	6.7	3.0	10以下
磷含有量(mg/ ℓ)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	1以下
大腸菌数(個/cm³)	100未満	100未満	100未満	100未満	50未満	800以下